



УТВЕРЖДАЮ


**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: г.Оренбург, проезд Светлый, д.3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. демонтаж после монтажа нового</b>				
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4	1 шт.	1	
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,4	
3	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04	
<b>Раздел 2. монтажные работы</b>				
4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4	1 шт.	1	
5	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм <sup>2</sup>	100 жил	0,2	
6	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0,2	
7	Светильник: местного освещения	100 шт.	0,4 40/100	
8	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами уличный с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,04	
9	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,24	
10	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2,2	
11	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	2,2	
12	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	2,2	
13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм <sup>2</sup>	100 м	2,2	
<b>Раздел 3. материалы</b>				
14	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,2 200/1000	
15	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,24	
16	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	м	220	
17	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х	м	200	
18	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х	м	20	
19	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт.	20	

1	2	3	4	5
20	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 2P 50A, характеристика C	шт.	80	
21	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 6A	шт.	24	
22	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	24	
23	Светильник Кобра 3*3 уличный с фотоэлементом	шт.	4	
24	Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком	шт.	40	
25	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27	шт.	44	
26	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 300 мм с ограничителями	шт.	40	
<b>Раздел 4. оборудование</b>				
27	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65	шт.	1	

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)