


*Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"*

АТЛАНТ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый,
ул. Советская, д.19*


Шифр: ЖКХ-2016-65-11-КД

Конструкции деревянные

Оренбург 2016 г.

*Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"*

АТЛАНТ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый,
ул. Советская, д.19*

Шифр: ЖКХ-2016-65-11-КД

Конструкции деревянные

Директор

Главный инженер проекта

Щеголихин Д.Е.

Щеголихин Д.Е.

Оренбург 2016 г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Обозначение	Наименование	Примечание
ЖКХ-2016-65-011-КД	Архитектурно-строительные решения	






ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП III-4-80*	Техника безопасности в строительстве	
СП 131.13330.2012	СНиП 23-01-99. Строительная климатология	
СП 70.13330.2013	СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции	
СНиП 3.04.01-87	Изоляционные и отделочные покрытия	
СНиП 3.01.01-85	Организация строительного производства	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве	
СП 64.13330.2011	СНиП II-25-80. Деревянные конструкции	
СП 17.13330.2011	СНиП II-26-76. Кровли	
СП 15.13330.2012	СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции	
СП 28.13330.2012	СНиП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии	
СП 20.13330.2011	СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия	

Технические условия, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____ Щеголихин Д.Е.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	План чердака крыши до капитального ремонта	
5	План чердака крыши после капитального ремонта	
6	План стропильных конструкций до капитального ремонта	
7	План прогонов, шпренгелей, затяжек и укосов после капитального ремонта	
8	План стропильных конструкций после капитального ремонта	
9	План кровли до капитального ремонта	
10	План кровли после капитального ремонта	
11	Разрезы 1-1 до и после капитального ремонта.	
12	Узлы III, IV, V. Вид А	
13	Вентиляционные каналы ВК-1...ВК-2. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы I, II	
14	Слуховое окно СЛ-1	
15	Спецификация элементов слухового окна СЛ-1	
16	Водосточная система "ПРЕСТИЖ"	
17	Узел сопряжения фановой трубы с кровлей	
18	Секция ограждения кровли. Секция снегозадержателя	
	Приложение 1. Теплотехнический расчет	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Площадь застройки	м2	907,35
Строительный объем	м3	15729

						ЖКХ-2016-65-011-КД					
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома			Стадия	Лист	Листов
									Р	1	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Общие данные (начало)				Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16						
Разработал		Суходолов А.С.			02.16						
Проверил		Семенов А.В.			02.16						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д.19. Здание расположено на застроенной территории в городской черте. Участок вблизи здания ровный. Климат в р-не расположения здания континентальный, климатическая зона – III А. Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа, нормативная глубина промерзания грунтов – 180 см, расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа. Зона влажности 3 – сухая. Температура холодной пятидневки – минус 32° С, температура отопительного периода – минус 6,4 ° С. Продолжительность отопительного периода – 208 суток. Средняя годовая температура воздуха 5,0 °С. Средняя температура января (самого холодного месяца в году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца в году) равна +22,0 °С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С колеблется ~195 дней. Количество осадков за ноябрь–март: 134 мм. Здание 1968 года постройки – возраст 48 лет. За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня верха конструкций чердачного перекрытия. Расположения координационных осей приняты условно.

№	Наименование	Описание
1	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом
2	Год постройки	1968 г.
3	Габаритные размеры здания/количество подъездов, секций	Прямоугольной формы в плане 69х13,5 м/ 4 подъезда
4	Количество этажей/ наличие подвала	5 этажей/ с подвалом
5	Несущие конструкции	Ленточные фундаменты/ кирпичные стены/ железобетонные перекрытия
6	Перемычки над окнами и дверными проемами	Железобетонные друсковые перемычки по ГОСТ 948-84 (усиление проемов согласно типовых решений)
7	Кровля/ водосток	Профилированный лист по деревянной обрешетке/ организованный наружный водосток
8	Конструкция крыши	Стропильная деревянная
9	Пространственная жесткость здания	Обеспечивается перекрестными несущими стенами и ж/б диском перекрытия
10	Отмостка, крыльца/ входные группы/ балконы	Отмостка: бетонная/ крыльца бетонные/ входные группы с металлическими козырьками/ балконы присутствуют
11	Фасады	По серии кирпичного дома
12	Теплоснабжение	Центральное
13	Холодное водоснабжение	Есть
14	Горячее водоснабжение	Есть
15	Электроснабжение, в том числе уравнивание потенциалов	Дом электрифицирован

№	Наименование	Описание
16	Водоотведение, в том числе выгребные ямы	Дом подключен к сети канализации
17	Лифтовое оборудование/ подъемники	Здание не оборудовано лифтовым/ подъемным оборудованием

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Капитальный ремонт крыши и кровли

1. Прогоны, кобылки, мауэрлат и другие деревянные конструкции следует отделять от каменной кладки или металлических частей двумя слоями дикроста ТПП.
2. В зоне свесов, ендов и коньков выполнить сплошную обрешетку на ширину не менее 750 мм.
3. Окончательный расход материалов уточняется при детализовке.
4. Расстояние между гвоздями, забитыми в одно волокно, должно быть не менее 20d. Расстояние от крайнего гвоздя до торцевого конца доски должно быть не менее 15d и от края элемента поперек волокон не менее 4d.
5. Рабочие плоскости врубок тщательно приторцевать друг к другу. В местах опирания прогонов и мауэрлата проложить 2 слоя толя.
6. Стропильные ноги опираются, через мауэрлат, на каменную кладку и анкеруются проволочной скруткой.
7. По верхнему поясу стропил устраивается обрешетка из бруска сечением 150х32 мм.
8. Для защиты металлических конструкций от коррозии применить лакокрасочные материалы по СНИП 2.03.11-85 приложение 15 из первой группы материалов покрытия.
9. Материал стропил-сосна II сорта с влажностью не более 20%.
10. Огне-био защиту деревянных конструкций кровли выполнить пропиткой "Пирилакс-Люкс" в соответствии с СНиП 2.01.02-85.
11. Крепление элементов стропил между собой выполнить гвоздями Ø5 мм L=150 мм. Гвозди следует забивать предварительно просверленные гнезда. Гнезда должны сверлиться на глубину забивания гвоздя диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя.
12. Гвозди для крепления деревянных элементов применять по ГОСТ 4028-63.

						ЖКХ-2016-65-011-КД					
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома			Р	2	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16						
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16						
Разработал		Суходолов А.С.			02.16						
Проверил		Семенов А.В.			02.16						
						Общие данные (продолжение)			Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

13. Скрутку 2х5 мм заложить в кирпичную кладку внешних несущих стен и увязать с мауэрлатом и стропилами с шагом 2000 мм (шаг через стропило). Все диагональные ноги увязать с мауэрлатом и кирпичной кладкой скруткой 2х5 мм.
14. Крепление профнастила к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с шестигранной головкой диаметрами 4,8 мм и с уплотнительными шайбами из неопреновой резины толщиной 1 мм. Винты устанавливаются на место без предварительной сверловки отверстий. Средняя норма расхода винтов – 6-8 шт. на 1м² покрытия. Профнастил крепится к обрешетке, винты завинчиваются строго перпендикулярно прогонам, обеспечивая равномерное уплотнение шайбы. К крайним прогонам листы крепятся в каждой гофре. Для завинчивания винтов можно пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона.
15. Профлисты рекомендуется соединять между собой крайними верхними полками с помощью комбинированных заклепок диаметром 3,2 мм по ОСТ 34-13-017 (Самарский завод "Электроштит") или ТУ 67-507 (Челябинский завод профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок в продольных стыках настила не должен профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок в продольных стыках настила не должен превышать 500 мм. Все соединения заклепками выполнять с помощью ручных pistols Горизонтальный нахлест профлистов вдоль волны: 150-200 мм.
16. Установить и закрепить к металлическому профнастилу коньковые элементы, ендовы, карнизные планки.
17. Узлы сопряжения кровли со стенами и выступающими элементами выполнять согласно СП 31-101-97 МО.
18. Для резки профлистов необходимо использовать электролобзик или ручные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Запрещается резать профлисты газовой резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение ножниц по металлу возможно только для продольного разреза листа.
19. Наружный организованный водоотвод с крыши выполнить по водосточной системе из труб и желобов. Срок эксплуатации материала, из которого выполнены водосточные системы, должен быть не меньше срока эксплуатации кровельного покрытия. Расположение водосточных труб уточнить по месту согласно расположению окон здания.
20. Фановые трубы и вентиляционные каналы открытые в чердачном пространстве необходимо вывести за покрытие кровли и накрыть зонтами. В пределах чердачного пространства кирпичные каналы утеплить.
21. Перед производством работ необходимо прочистить каналы, и устранить выявленные завалы (для дальнейшей эксплуатации в качестве естественной вентиляции).
22. Ограждение кровли и снегозадержатели выполнить с соблюдением требований ГОСТ 25772-83.
23. Между стропильными ногами в крыше устроить слуховые окна в количестве не менее 2 шт. Проемы заполнить оконными переплетами со ставками с жалюзиными решетками по ГОСТ 12506-81. Общая площадь проемов слуховых окон принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.






Изоляция чердачного перекрытия

1. До производства работ по изоляции чердачного перекрытия необходимо очистить его от бытового и строительного мусора, голубиного помета и складированных кирпичей.
2. Перед наклейкой пароизоляции основание из существующей выравнивающей стяжки очищается водой и насухо грунтуется. Для грунтовки поверхностей под пароизоляцию следует применять состав грунтовочный – "праймер битумный" по ТУ 5775-011-17925162 (раствор битума марки БН 70/30 ГОСТ 9548-74* в керосине при соотношении 1:2-1:3) или эмульсию ББЗ (только при положительных температурах воздуха). Толщина грунтовки принимается по сухому основанию– 0,3 мм. Грунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Расход по отвердевшей сухой поверхности от 400 до 500 г/м².
3. Пароизоляция выполняется из диффузласта ТПП на битумно-кукерсольной холодной мастике марки БК-Х-65 (ТУ 65-357-80). Битумно-кукерсольная мастика должна иметь следующий состав, % по весу: битум марки IV по ГОСТ 15836-79 – 25, лак кукерсоль (РТУ ЭССР 510-63) – 60, кукермит (сланцевая зола) – 15. Пароизоляция должна заходить на стены на высоту утеплителя.
4. Утеплитель выполняется из минераловатных плит марки РУФ БАТС Н ОПТИМА (ρ=100 кг/м3) общей толщиной 200 мм. При устройстве теплоизоляции необходимо обеспечивать плотное прилегание матов к изолируемой поверхности и между собой, а при изоляции в несколько слоев – перекрытие продольных и поперечных швов.
5. Ветрозащита утеплителя выполняется влагозащитной паропроницаемой мембраной "Изоспан А" (ТУ 8397-013-18603495), производитель фирма "Гекса", Россия или аналогичной. Мембрана должна быть приклеена полосками к утеплителю битумной холодной мастикой. Сплошная приклейка не допускается.
6. Для обслуживания крыши и защиты утеплителя от продавливания поверх ветрозащиты устраиваются ходовые дорожки шириной 0,7 м из доски необрезной толщиной 30 мм. Дорожки должны проходить в продольном направлении чердака и соединять слуховые окна.


Перечень актов, составляемых при производстве СМР

При производстве работ должны составляться акты в объеме требований соответствующих глав и разделов Строительных норм и правил (СНиП), в том числе:

- на устройство пароизоляции;
- акт на изготовление и установку металлических элементов;
- акт на покрытие металлических элементов защитными составами;
- акт на обработку огне-биозащитой деревянных конструкций.

						ЖКХ-2016-65-011-КД				
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		Стадия	Лист	Листов
								Р	3	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Общие данные (окончание)			Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16					
Разработал		Суходолов А.С.			02.16					
Проверил		Семенов А.В.			02.16					

ПЛАН ЧЕРДАКА КРЫШИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100



ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1		Демонтаж ж/б вентиляционных каналов	мЗ	37,19	
2		Демонтаж существующего ограждения	м.п.	161,80	
3		Демонтаж стропильных конструкций	мЗ	12,52	
4		Обрешетка	мЗ	4,64	
5		Демонтаж покрытия кровли-асбестоцементных листов	м2	980,00	
6		Демонтаж слуховых окон	шт.	4	
7		Очистка перекрытия от строительного мусора	мЗ	37,75	
8		Очистка от существующего утеплителя (мин. вата)	мЗ	113	
9		Очистка от существующего слоя пароизоляции	м2	755,00	
10		Демонтаж водосточной системы	м.п.	120,00	
11		Демонтаж люков	шт.	2	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- демонтаж элементов крыши (вентиляционные каналы из кирпичной кладки, карнизная часть из кирпича, трубы водосточной системы, лотки из оцинкованной стали, слуховые окна).
- разрушенные элементы крыши.
- существующие элементы крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чердачное перекрытие необходимо очистить от бытового и строительного мусора, голубиного помета и складированных кирпичей.
- Вентиляционные и дымовые трубы выходящие на чердак, видимые и обнаруженные в ходе расчистки мусора, прочистить. Дымовые трубы использовать в качестве вентиляционных.
- Фановые, дымовые, вентиляционные трубы вывести за контур кровли с утеплением в пространстве чердака. Выполнить ремонт поврежденных труб. Трубы покрыть специальными металлическими зонтами.
- Разбивочные оси указаны условно. За отметку 0,000 принят уровень верха чердачного перекрытия.

ЖКХ-2016-65-011-КД					
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома				Стадия	Лист
				Р	4
ГИП	Щеколюхин Д.Е.		02.16		
Н. контрол.	Щеколюхин Д.Е.		02.16		
Разработал	Суходолов А.С.		02.16		
Проверил	Еменов А.В.		02.16		
План чердака крыши до капитального ремонта					СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014

ПЛАН ЧЕРДАКА КРЫШИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- существующие элементы крыши.
- новые или восстановленные элементы крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Площадь чердачного перекрытия: $S_{общ}=761,35$ кв.м (в данную площадь включено утепление закрытых вентканалов).
- Конструкция вентканалов см. на листе 13.
- Конструкция фановых труб см. на листе 17.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.	Прим.
1	БК-Х-65ТУ65-357-80	Битумно-кукерсольная мастика	м2		761.35
2	ТУ 5774-019-17925162-2003	Произоляция -Бикроэласт ТПП	м2		761.35
3	РУФ БАТС Н ОПТИМА $\rho=100\text{кг/м}^3$	Минераловатные плиты, $t=200$ мм	м2		761.35
4	ТУ 8397-013-18603495	Ветрозащитная мембрана "Изоспан А"	м2		761.35
5	ГОСТ 24454-80*	Доска необрезная 30х200 мм	м3		7.03
6		Противопожарный люк ЛМП-01/60 900х900	шт.		2

ЖКХ-2016-65-011-КД					
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома				Стадия	Лист
				Р	5
ГИП	Щеголихин Д.Е.	02.16			
Н. контрол.	Щеголихин Д.Е.	02.16			
Разработал	Суходолов А.С.	02.16			
Проверил	Семенов А.В.	02.16			
План чердака крыши после капитального ремонта				АТЛАНТ	СВ-80 № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014

ПЛАН СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100




Согласована	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ЖКХ-2016-65-011-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома			
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	6		
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				
План стропильных конструкций до капитального ремонта								СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	

ПЛАН ПРОГОНОВ, ШПРЕНГЕЛЕЙ, УПОРОВ, ЗАТЯЖЕК ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

М 1:100




ВЫБОРКА ДРЕВЕСИНЫ

Поз.	Наименование	Новые конструкции		Сущ. конст.	Прим.
		м3	м2	м2	
Стропильные конструкции					
1	Доска 200х50	17.9	892.95		
2	Доска 100х50	0.79	47.52		
3	Брус 200х150	1.15	26.88		
	Итого:	19.80	967.35	-	
Обрешетка					
4	Доска 150х32	19.92	1510.38	-	
5	Доска 50х25	1.88	225.58		
	Итого:	21.80	1735.95	-	
Конструкции деревянного каркаса					
6	Доска 150х50	1.46	78.08	-	
7	Доска 185х55	-	-	111.74	
8	Брус 90х80	-	-	56	
9	Брус 100х100	3.55	14.1856	-	
10	Брус 150х100	1.88	62.5	-	
	Итого:	6.89	282.44	167.61	
	Всего:	48.49	2985.74	167.61	


1. Спецификацию элементов крыши см. на листе 11.
2. Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
3. Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикрোэласт ТПП.
4. Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "Пирилакс-Люкс".
5. Все стальные конструкции и их элементы покрыть антикоррозионными масляными составами за 2 раза.

						ЖКХ-2016-65-011-КД		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист
							Р	7
ГИП		Щеколин Д.Е.			02.16	План прогонов, шпренгелей, затяжек, укосов до капитального ремонта	АТЛАНТ	Св-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014
Н. контрол.		Щеколин Д.Е.			02.16			
Разработал		Суходолов А.С.			02.16			
Проверил		Семенов А.В.			02.16			


ПЛАН СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100




Конструкция стропильной ноги




I
М 1:20




а-а



II
М 1:20



б-б




1. Спецификацию элементов крыши см. на листе 11.
2. Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
3. Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикрост ТПП.
4. Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "Пирилакс-Люкс".
5. При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.1.5. Для крепления конструкции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, для крепления стального профиля к обрешетке - саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ - резины с цветной головкой.

						ЖКХ-2016-65-011-КД		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	8	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16			
Разработал		Суховолов А.Е.			02.16			
Проверил		Семенов А.В.			02.16			
						План стропильных конструкций после капитального ремонта		
						СВ-Во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014		

ПЛАН КРОВЛИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

М 1:100




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ






— демонтаж элементов крыши (вентиляционные каналы из кирпичной кладки, карнизная часть из кирпича, трубы водосточной системы, лотки из оцинкованной стали, слуховые окна).


- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Площадь крыши в плане: $S_{об}=890,36$ кв.м.
 - Площадь кровли без повышающего коэффициента: $S_{об}=980$ кв.м.
 - Обозначения на плане крыши:
 - 235,28 кв.м.— площадь проекции ската кровли;
 - 1,051 — коэффициент натуральной величины ската;
 - 18°00'— уклон крыши в градусах.

						ЖКХ-2016-65-011-КД		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	9	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16			
Разработал		Суховолов А.С.			02.16			
Проверил		Семенов А.В.			02.16			
						План кровли до капитального ремонта		
						АТЛАНТ	СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	

M 1:100



						ЖХХ-2016-65-011-КД				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19				
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
ИП		Щеоголин Д.Е.			02.16	План кровли после капитального ремонта			СВ-00 № СРО П-174-0170212 от 13.05.2014	
Н контроль		Щеоголин Д.Е.			02.16					
Разработал		Суходолов А.С.			02.16					
Проверил		Семенов А.В.			02.16					







СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ					
Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1	ГОСТ 8239-89	Двутавр №16 L= 6.95 м (15.9кг/м.п.)	шт	4	442.0 2 кг
2	ГОСТ 24454-80*	Стойки, укосы 100х100, Loδ=	мп	354.6	3.55 м3
3	ГОСТ 24454-80*	Прогон 150х100, Loδ=	мп	125.0	1.88 м3
4	ГОСТ 24454-80*	Стропильная нога 200х50, Loδ=	мп	1503.8	15.04 м3
5	ГОСТ 24454-80*	Диагональная нога 200х150, Loδ=	мп	38.4	1.15 м3
6	ГОСТ 24454-80*	Кобылка 100х50, L= 1,2 м	шт	132	0.66 м3
7	ГОСТ 24454-80*	Доска 200х50, L= 800 мм	шт	92	0.74 м3
8	ГОСТ 24454-80*	Доска 150х50, Loδ=	мп	195	1.46 м3
9		Уголок KUR 100х100 (0,288 кг/шт.)	шт	120	34.56 кг
10	ГОСТ 22043-76	Шпилька M12, L=300 мм (0,888 кг/м.п.)	шт	364	96.97 кг
11	ГОСТ 5915 - 70	Гайка M12-6H.8.8 (S18) (0,02 кг/шт)	шт	1456	29.12 кг
12	ГОСТ 6402 - 70	Шайба 12Т 3Х13 (0,0067 кг/шт.)	шт	728	4.56 кг
13	ГОСТ 24454-80*	Доска 200х50, L= 240 мм	шт	752	1.80 м3
14	ГОСТ 24454-80*	Доска 200х50, Loδ=	мп	28	0.28 м3
15	ГОСТ 24454-80*	Контробрешетка 50х25 Loδ=1464.9мм	м2	75.2	1.88 м3
16	ГОСТ 24454-80*	Обрешетка 150х32 с шагом 300 мм	м2	338.65	10.84 м3
	ГОСТ 24454-80*	Обрешетка сплошная 150х32	м2	280.94	8.99 м3
17	ГОСТ Р 52246-2004	Фасонный элемент конек, стальной лист с порошковым покр. 350х350 δ=0,7 мм (5,41 кг/м2)	мп	98	68.32 м2

Материалы					
	ГОСТ 24045-94	Профлист НС35-1000-0.6	м2	958.23	
	ГОСТ Р 52246-2004	Стальной лист с порошковым покр.б=0,6 м, δ=0,7 мм (5,41 кг/м2)	мп	164	98.58 м2
		Ветро- гидрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой	м2	958.23	
		Саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ - резины и цветной головкой (0,006кг/шт)	шт	7666	45.99 кг
	ГОСТ 4028-63*	Гвозди 150х5	кг	192	
	ГОСТ 3282-74	Скрутка 2х5 мм L=2,0 м (0,15 кг/м)	шт	66	19.8 кг
	ТехноНИКОЛЬ	Гидроизоляция деревянных элементов стропильной крыши- Бикроэласт ТПП-2 сл.	м2	72	

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Разрезы 1-1 обозначены на листах 6-8.
 - Узлы III, IV, V представлены на листе 12.
 - Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
 - Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикроэласт ТПП.
 - Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "Пирилакс-Люкс".
 - При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.1.5. Для скрепления конструкции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, для крепления стального профиля к обрешетке - саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ - резины с цветной головкой.

						ЖКХ-2016-65-011-КД		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист
							Р	11
Гип		Щеколин Д.Е.			02.16		АТАНТ	
Н. контрол.		Щеколин Д.Е.			02.16			
Разработал		Суходолов А.С.			02.16	Разрезы 1-1 до и после капитального ремонта	Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Проверил		Семенов А.В.			02.16			



- ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Узлы обозначены на листе 11.
2. Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
3. Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикрост ТПП.
4. Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "PIREX FireBioPROF".
5. При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.15. Для скрепления конструкции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, для крепления стального профиля к обрешетке – саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ – резины с цветной головкой.

[illegible]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА (НА ОДНУ ШТУКУ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	БК-1	БК-2	Прим.
				(4 шт.)	(8 шт.)	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х50х5 (3,77 кг/м)	м.п.	12.4	13.44	
2	ГОСТ 5781-82*	Ф8 А-1 Lоб= м (0,395 кг/м)	м.п.	16	19	
3	ГОСТ 103-2006	Лист плоский крашенный с порошковым покрытием t=0,8 мм (6,2 кг/м2)	м2	8.69	9.22	
4	ГОСТ 103-2006	Полоса 50х4 L=440мм (0,69 кг/шт.)	шт.	12	14	
5	ГОСТ 103-2006	Полоса 25х4 Lоб= мм (0,79 кг/м.п.)	м.п.	10.72	11.48	
6	ГОСТ Р 52246-2004	Нижний фартук b=0,6м, L=м, t=0,7мм (5,7 кг/м)	м.п.	5.36	5.74	
7	ГОСТ Р 52246-2005	Верхний фартук b=0,6м, L=м, t=0,7мм (5,7 кг/м)	м.п.	5.36	5.74	
8	ГОСТ 244554-80*	Брус 50х100, Lобщ=м.п.	м.п.	5.36	5.74	
9		Саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ резины	шт.	27	29	
10		Кровельный распорный анкер 4,8х38	шт.	54	57	
11	ГОСТ 10304	Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.	шт.	24	28	
12		Распорный анкер 6/50, L=100мм (крепление бруса 50х100 к вентшахте)	шт.	15	16	

Материалы




13	ГОСТ 530-2007	Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/75	м3	2.99	2.55	
14	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М75	м3	0.65	0.55	
15	ГОСТ 23279-85	Метал. сетка 4Вр1 70х70	м2	5.79	6.20	
16	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М100	м3	0.43	0.46	
17	ТУ 2313-017-76163992-20 09	Окраска перхлорвенолиевой краской ХВ-161 (расход 200 г/м2при однократном нанесении)	м2	14.47	15.50	
18	РУФ БАТС Н ОПТИМА, р=100кг/м3	Минераловатные плиты, t=50 мм	м2	8.58	9.18	

ПРИМЕЧАНИЯ:






- Все стальные конструкции и их элементы покрыть антикоррозионными масляными составами за 2 раза.
- Элементы козырьков вентшахт между собой соединяются сваркой и при помощи заклепок.
- Сварку элементов производить ручным электро-дуговым способом по ГОСТ 5264-80*, электродами Э46 (ГОСТ 9467-75*).
- Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Кладку вентканалов вести из полнотелого красного кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/75 на растворе М75 Вентканалы армировать в каждом 3-м ряду кладки.
- При разработке вентиляционных каналов использованы:
- Серия 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений";
- Серия 5.904-51 в.1 "Зонты и дефлекторы вентиляционных систем".
- Данный лист см. совместно с листом 5.
- Вентиляционные трубы в пределах чердачного пространства необходимо обернуть минераловатным утеплителем толщиной 50 мм, в качестве крепления использовать тарельчатые дюбели.
- Конструкцию вентканалов уточнить по месту. Размеры, обозначенные звездочкой (*), уточнить по месту.
- Стропильные конструкции и конструкции чердачного перекрытия на данном листе показаны условно.

						ЖКХ-2016-65-011-КД		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Р	13
Гип	Щеголихин Д.Е.				02.16	Вентиляционные каналы БК-1...БК-2. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы I, II	АТЛАНТ	Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014
Н. контрол.	Щеголихин Д.Е.				02.16			
Разработал	Суходолов А.С.				02.16			
Проверил	Семенов А.В.				02.16			

ПЛАН СТРОПИЛ СЛУХОВОГО ОКНА



1. Фасадную и боковые части слухового окна зашить реечным "Софитом".
2. Общее количество слуховых окон: 4 шт.
3. Данный лист см. с листом 10.

						ЖКХ-2016-65-011-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	14	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Слуховое окно Сл-1		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОДНО СЛУХОВОЕ ОКНО СЛ-1 (ВСЕГО 4 ШТ.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.	Приме- чание
1	ГОСТ 8486-86	Стойка 70x50 L = 1,0 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0035}{м3}$	$\frac{0,007}{м3}$
2	ГОСТ 8486-86	Стропильная нога 150x50, L=5,32 м	$\frac{3}{шт.}$	$\frac{0,04}{м3}$	$\frac{0,12}{м3}$
3	ГОСТ 8486-86	Закладка между стропилами 70x100 L=1,3 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0091}{м3}$	$\frac{0,0182}{м3}$
4	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска 25x130 L=1,45 м	$\frac{1}{шт.}$	$\frac{0,0047}{м3}$	$\frac{0,0047}{м3}$
5	ГОСТ 8486-86	Обрешетка 100x50	$\frac{23,20}{м.п.}$		$\frac{0,116}{м3}$
6	ГОСТ 8486-86	Доска 50x70 L=5,0 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0175}{м3}$	$\frac{0,035}{м3}$
7	ГОСТ 8486-86	Доски сплошного настила и доковой обшивки 25x100	$\frac{12,80}{м2}$		$\frac{0,27}{м3}$
8	ГОСТ 8486-86	Ригель верхний 50x80 L=1,3 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0052}{м3}$	$\frac{0,0104}{м3}$
9	ГОСТ 8486-86	Ригель нижний 50x80 L=1,3 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0052}{м3}$	$\frac{0,0104}{м3}$
10	ГОСТ 8486-86	Доска 25x75 L = 0,85 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0016}{м3}$	$\frac{0,0032}{м3}$
11	ГОСТ 8486-86	Бобышка L = 0,15 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,004}{м3}$	$\frac{0,008}{м3}$
12	ГОСТ 8486-86	Брусok 50x50, L = 1,45 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0036}{м3}$	$\frac{0,0072}{м3}$
13	ГОСТ Р 52246-2004	Нащельник пристенный, b=0,38 м L=1,95 м, t=0,7 мм (5,7 кг/м2)	$\frac{0,74}{м2}$		$\frac{4,22}{кг}$
14	ГОСТ Р 52246-2004	Нащельник пристенный, b=0,6 м L=11,0 м, t=0,7 мм (5,7 кг/м2)	$\frac{6,60}{м2}$		$\frac{37,62}{кг}$
15	ГОСТ Р 52246-2004	Нащельник b=0,6 м L=1,45 м, t=0,7 мм (5,7 кг/м2)	$\frac{0,87}{м2}$		$\frac{4,96}{кг}$
16	ГОСТ 8486-86	Оконный блок ПВХ 725x550	$\frac{1}{шт.}$		
17	ГОСТ 8486-86	Решетка деревянная 750x425	$\frac{2}{шт.}$		
	ГОСТ 24045-94	Профлист Н44-750-0,6	$\frac{7,20}{м2}$		
	ГОСТ 4028-63	Гвозди Ф3 L=80 мм (0,0043 кг/шт.)	$\frac{3,8}{кг.}$		
	ГОСТ 10618-80	Саморезы кровельные 4.8x38	$\frac{180}{шт.}$		
		Реечный "Софит"	$\frac{6,08}{кв.м.}$		

ЖКХ-2016-65-011-КД

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый,
ул. Советская, д. 19

Капитальный ремонт крыши
многоквартирного жилого дома

Стадия	Содержание
1	Определение цели и задачи исследования
2	Выбор методов исследования
3	Сбор и анализ данных
4	Интерпретация результатов
5	Выводы и рекомендации

Лист

Листов

Спецификация элементов слухового
окна Сл-1



СВ-80 № СРО
П-174-01102012
от 13.05.2014



ИНВ. № подл.

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

М 1:20


А

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ
ВОДОПРИЕМНОГО ЛОТКА



А

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ С МУФТОЙ



Обозначения для узла крепления водосточной системы стропильной крыши:






1. Профлист
2. Дюбель-гвоздь М6 L=80 мм
3. Костыль, полоса -4x50, L=300 мм
4. Карнизная планка
5. Желоб D125
6. Болт М6 L=20 мм
7. Держатель желоба D125x320
8. Муфта D100
9. Колено D100
10. Труба D100
11. Держатель трубы
12. Слив S266
13. Дюбель-гвоздь
14. Стартовый профиль ПН-6 100x40x0,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕСТИЖ


Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.	Прим.
	Престиж	Желоб водосточный D125x3000	шт.	55		
	Престиж	Соединитель желоба D125	шт.	55		
	Престиж	Воронка выпускная D125/100	шт.	12		
	Престиж	Труба водостока D100x3000	шт.	68		
	Престиж	Колено трубы D100	шт.	24		
	Престиж	Колено сливное D100	шт.	12		
	Престиж	Труба соединительная 100x1000	шт.	68		
	Престиж	Держатель желоба D125x320	шт.	343		
	Престиж	Держатель трубы на кирпич с дюбель-шурупом	шт.	136		
	Престиж	Торцевая заглушка желоба D125	шт.	-		
	ГОСТ 19903-74*	Костыль, полоса 4x50 L=450 мм	шт.	343	0.71	243
	ГОСТ Р 52246-2004	Болт М6-6gx20.88 (S10)	шт.	685	0.007	4.80
	ГОСТ 7798-80	Гайка М6-6Н.8.8 (S10)	шт.	1370	0.003	4.11
	ГОСТ 7798-81	Шайба 6Т 3Х13	шт.	685	0.001	0.69
	ГОСТ 5915-70	Дюбель-гвоздь	шт.	272		
	ГОСТ 6402-70	Стартовый профиль ПН-6 100x40x0,5	м.п.	13.60		

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструкции стен и чердачного перекрытия показаны условно.

						ЖКХ-2016-65-011-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	16	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Водосточная система "ПРЕСТИЖ"		СВ-80 № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				

УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ФАНОВОЙ ТРУБЫ С КРОВЛЕЙ








СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАНОВОЙ ТРУБЫ (12 шт.)


Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.	Прим.
1		ТК 110-ПНД ГОСТ 226892-89	м.п.	3.10		
2		Колпак из ЭПДМ резины	шт.	1		
3	ГОСТ Р 52246-2004	Колпак из оцинкованной стали, t=0,6мм	м2	0.15		
4	ГОСТ Р 52246-2005	Обжимной хомут из оцинкованной стали, t=0,6мм	шт.	1		
5	ГОСТ Р 52246-2006	Крепежный элемент из оцинкованной стали, t=0,6мм	шт.	2		
6	LAMELLA MAT ROCKWOOL, p=65 кг/м3	Минераловатные плиты, t=50 мм	м2	1.07		

ЖКХ-2016-65-011-КД


Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ул. Советская, д. 19			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	17	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Узел сопряжения фановой трубы с кровлей		Св-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				

СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ



СЕКЦИЯ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ








СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЙ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.	Прим.
	МеталлоПрофиль	Ограждение ОК-h600x1860	шт.	87		
	МеталлоПрофиль	Снегозадержатель СЗТ-h150x3000	шт.	54		

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Снегозадержатели должны быть установлены выше карнизного свеса. Установка кронштейнов производится строго в низ волны профиля.
2. Ограждения должны быть установлены выше карнизного свеса. В местах установки ограждений обязательно сплошная обрешетка.

						ЖКХ-2016-65-011-КД			
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Советская, д. 19			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		Стадия	Лист
								Р	18
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Секция ограждения кровли. Секция снегозадержателя			СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				