

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1-8	Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем отопления	
9	План демонтажа трубопроводов системы отопления подвала.	
10	План разводки трубопроводов системы отопления подвала.	
11	Схема системы отопления	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы.</u>	
4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов	
5.900-7	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем	
	<u>Прилагаемые документы.</u>	
084/4-2016-OB .С	Спецификация оборудования.	

Согласовано

 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм промышленной безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также содержат меры по предупреждению постороннего вмешательства в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____

084/4-2016-OB

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

P 1 11

Многоквартирный жилой дом

Разраб. Малинчика 05.16

Проверил Захаров 05.16

Н.контр. Юматов 05.16

Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем отопления (начало)

000
"УралСвязьЭлектромонтаж"

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж внутреннего трубопровода систем отопления с запорно-регулирующей арматурой и установкой отопительных приборов. Карта распространяется на:

- монтаж трубыопроводов систем отопления с запорно-регулирующей арматурой;
- установку отопительных приборов;
- испытание систем отопления.

Технологическая карта составлена с учетом требований следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 40-108-2004 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 73.13330.2012 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб»;
- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полизтилена»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

- ГПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ЕНиР «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и

ремонтно-строительные работы. Общая часть»;

- «Руководство по разработке технологических карт в строительстве» (М.: ЦНИИОМТП, 2004 г.).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Подготовительные работы

В соответствии с СП 73.13330.2012 до начала монтажа систем отопления подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться оборудование;

- устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках;

- устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;

- подводка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов;

- нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений отметок, рабочих проектных отметок чистого пола плюс 500 мм;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхности стен и ниш в местах установки отопительных приборов, прокладки трубопроводов;

- установка в со ответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления и трубопроводов;

- обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электропроводочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и заделка отверстий.

При монтаже систем отопления не должно быть повреждений ранее выполненных работ. Кроме того, должно быть выполнено:

- согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ и места установки и крепления грузоподъемных механизмов (при необходимости);
- обеспечение доставки в зону монтажа крупненных трубных узлов и деталей (или труб и фасонных частей), изделий, санитарных приборов, средство крепления, вспомогательных материалов и т.п. Пластмассовые трубы и трубы из алюминия при положительной температуре не менее 2 ч;

- уточнение состава монтажных работ и последовательности их выполнения.

2.1.2 Требования к транспортированию и хранению труб и отопительных приборов

Порядок передачи оборудования, изделий и материалов определяется Гражданским и Градостроительным кодексами РФ, а также договорами подряда. Поставщик несет гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ.

Узлы и детали из труб для отопительных систем должны транспортироваться на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию. Каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена табличка с маркировкой упакованных узлов соответствующими стандартами и техническими условиями на изготавление изделий.

Отопительные приборы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Перевозку по железной дороге отопительных приборов осуществляют пакетами или

мелкими отправками транспортными пакетами в вагонах любого вида.

Размещение и крепление в транспортных средствах отопительных приборов, перевозимых по железной дороге, должны соответствовать ГОСТ 22235-2010, правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов.

Отопительные приборы следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, при этом следует обеспечивать их защиту от воздействия влаги и химически веществ, вызывающих коррозию.

Допускается хранение упакованных отопительных приборов, защищенных от воздействия атмосферных осадков, на открытых площадках изготовителя сроком не более 10 суток.

Перевозка труб и соединительных частей осуществляется любым видом транспорта в соответствии с требованиями правил перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Медные, а также металлические трубы и соединительные части перевозят в крытых транспортных средствах. Перевозка труб должна осуществляться в горизонтальном положении.

Транспортирование и хранение следует производить методом, исключающим механическое повреждение поверхности труб и нарушение целостности упаковки соединительных деталей. Запрещается сбрасывать трубы и соединительные детали с транспортных средств, а также волочить их по льду поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.

084/4-2016-0В

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Многоквартирный жилой дом

Лист

Документ

Подпись

Дата

Разраб.

Маликова

05.16

Проверил

Захаров

05.16

Технологическая карта на монтаж

внутреннего трубопровода систем

отопления (продолжение)

"ЦралСвязьЭлектромонтаж

000

При транспортировании трубы и соединительные части должны быть защищены от попадания на них влаги и активных химических веществ.

Перевозка, погрузка и разгрузка металлокомпозитных труб должны осуществляться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 °С.

Медные трубы необходимо хранить в штабелях высотой до 3,0 м, если иное не предписано производителем.

Металлополимерные трубы необходимо хранить в закрытом помещении или под навесом от наружательных быть не менее 1 м.

Трубы из «сшитого» полиэтилена (ПЭ-С) следует хранить в складских помещениях в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, и не ближе 1 м от отопительных приборов. Соединительные детали следует хранить в условиях, исключающих повреждение упаковки. Высота штабелирования при хранении отрезков труб не должна превышать 1,5 м, труб в бухтах – не более 2 м; упаковок соединительных деталей – не более 1 м. Бухты труб должны храниться в горизонтальном положении в грузовых помещениях строительных деталей под навесом, с исключением попадания на них прямых солнечных лучей и прямого контакта с горячесмазочными материалами.

При нарушении правил транспортирования и хранения, а также превышении гарантированных сроков хранения труб из ПЭ-С и латунных соединительных деталей вопрос о возможности дальнейшего их использования решается только после определения изменения эксплуатационных свойств испытательными лабораториями.

2.2. Работы основного периода. Монтаж

2.2.1. Монтаж внутреннего трубопровода систем отопления

Монтаж внутренних систем отопления следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, СП 48.13330.2011, а также СП 40-108-2004, СП 41-102-98, СП 41-109-2005, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

Работы по монтажу трубопроводов систем отопления следует производить в последовательности:

1. Разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов.

Для трубопроводов из стальных труб:

- средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов;
- расстояние между средними креплениями изолированных трубопроводов, соответствующих расстояниям для неизолированных трубопроводов;
- средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях устанавливаются на половине высоты этажа здания, в производственных – через 3 м.

Для трубопроводов из медных труб:

- значения расстояний между креплениями трубопроводов из термодинамических трубопроводов, мягких медных труб следует принимать в соответствии с СП 40-108-2004;
- в системах отопления для компенсации продольных температурных деформаций прямых участков трубопроводов следует предусматривать установку специальных компенсаторов. Для этого на прямых участках трубопровода необходимо предусматривать

П-образные, Г-образные, петлевые и другие компенсаторы и правильно расставлять неподвижные и подвижные крепления, расстояния между которыми определяются расчетом;

- для крепления медных труб рекомендуется применять изделия согласно каталогам заводов-изготовителей. Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, крепления при этом должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от соединительных деталей.

Для трубопроводов из металлокомпозитных труб:

- установка креплений металлокомпозитных трубопроводов осуществляется таким образом, чтобы исключить предельно допустимые напряжения в материале трубы от линейных температурных удлинений трубопровода;

- необходимо предусматривать крепление на поворотах и ответвлениях трубопроводов – распределительные коллекторы и запорно-регулирующую арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации;

- для закрепления труб рекомендуется применять изделия согласно каталогам фирм изготавливателей труб или иные опоры, применяемые для пластмассовых труб.

Для трубопроводов из труб ПЭ-С:

- крепление трубопроводов из труб ПЭ-С осуществляют с учетом линейных температурных удлинений и их компенсирующей способности с помощью подвижных и неподвижных опор.

- средства крепления должны иметь поверхности, исключающие возможность механического повреждения труб. Крепления не должны иметь острых кромок и заусенцев

- разъемы хомутов, фиксаторов, скоб должны иметь прокладки и антикоррозионное покрытие.

- расстояние между креплениями труб следует принимать в соответствии с СП 41-109-2005.

- необходимо предусматривать соответствующее расположение креплений на поворотах и ответвлениях трубопровода.

- распределительные калекторы с запорно-регулирующей арматурой следует крепить помочью неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации.

2. Установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сварением отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом обдельь-газодыями:

3. Прокладка трубопроводов.

- из стальных труб:

- соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой на резьбе, на накидных гайках и фланцах (картуфе и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на алубину расструба трубой).

Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81 (класс точности В) накаткой на пакетах трубах и нарезкой – на обыкновенных и усиленных трубах.

- при изогнутении резьбы методом накатки на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10 % по всей длине резьбы.

Путем изгиба трубы или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001.

- радиус изгиба трубы с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 Dнар, а с условным проходом 50 мм и более – не менее 3,5 Dнар трубы.

- подварка сварного шва на изогнутых участках труб в наружательных элементах отопительных панелей не допускается.

- при сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

			084/4-2016-0В

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата
Многоквартирный жилой дом
05.16
Разраб. Маликова
Проверил Захаров
Н.контр. Юматов

Листов
Р
3
Листов
000
"Чкаловъ" Электромонтаж

Год	Лист	Листов
Многоквартирный жилой дом	05.16	Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем отопления (продолжение)

- в качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70 К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суроком или белилами, замешанными на олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками; при температуре выше 378 К (105 °C) и для конденсационных линий следует применять хризотиловую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе, а также другими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться равным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

- в качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150 °C) следует применять паронит толщиной 2 - 3 мм или фторорезину-4, а при температуре не более 403 К (130 °C) -прокладки из термостойкой резины.

фланцы соединяются с трубой сваркой. Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1 % наружного диаметра фланца, но не более 2 мм. Поверхность фланцев должна быть гладкой и без заусенцев. Головки болтов следует располагать с одной стороны соединения.

Концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы.

- конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, не должен выступать за зеркало фланца.

- прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий. Отклонения линейных размеров собранных узлов на должны превышать ±3 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр.

4 . Крепление трубопроводов.

Фиксация трубопроводов в проектном положении выполняется при помощи хомутов, скоб и других крепежных изделий. Крепления должны иметь поверхность, исключающую возможность механического повреждения труб.

5. Выборка трубопроводов.

2.2.2. Установка отопительных приборов

Монтаж отопительных приборов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность соединений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и эксплуатационными документами изготовителя.

Монтаж отопительных приборов осуществляется в следующей последовательности:

а) разметка мест установки крепления;

б) установка крепежных элементов и крепление их к строительным конструкциям;

в) подсоединение к трубопроводам системы отопления.

Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее:

- 60 мм - от пола,
50 мм - от нижней поверхности подоконных досок;

- 25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем;

В помещениях печебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.

При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности пола или от опорных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок отопительных приборов по прямой линии.

Конекторы должны устанавливаться на расстоянии:

- не менее 20 мм от поверхности стены до определения конвектора без

коожуха, вплотную или с зазором не более 3 мм от поверхности стены до определения нарезательного элемента настенного конвектора с кожухом;

- не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного конвектора с кожухом конвектора.

Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70 % альбины конвектора.

При ширине выступающей части подоконной доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа до верха конвектора с кожухом должно быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия.

При соединение конвекторов к трубопроводам отопления следует выполнять на резьбе или на сварке.

- Гладкие и ребристые трубы следует устанавливать на расстоянии не менее 200 мм от пола и подоконной доски до оси ближайшей трубы и 25 мм от поверхности штукатурки стен.

Расстояние между осями смежных труб должно быть не менее 200 мм.

При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом помещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.

В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов, открыто прокладываемый стояк должен быть расположен, как правило, на расстоянии 150 ± 50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.

Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготавляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.

Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в ваннах), а для ребристых труб - по два на трубу.

Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора.

Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы фланцами.

При установке радиаторов на подставках число последних должно быть:

- две - при числе секций до 10;

- три - при числе секций более 10.

При этом верх радиатора должен быть закреплен.

Число креплений на блок конвектора без кожуха следует принимать:

- при однорядной и двухрядной установке - три крепления к стене или два

- при трехрядной и четырехрядной установке - три крепления к стене или два

крепления к полу.

Для конвекторов, поставляемых в комплекте со средствами крепления, число

креплений определяется заводом-изготовителем согласно стандартам на конвекторы

084/4-2016-0B

Обследование многоквартирного жилого дома

п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Маличка 05.16

Проверил Захаров 05.16

И.контр. Юматов 05.16

Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем отопления (продолжение)

"УралСвязь Электромонтаж

000

Кронштейны под отопительные приборы крепить к бетонным стенам
дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным
расствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя
штукатурки).

Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается.

Осн соединяемых стояков стенных панелей со встроенными нарезательными
элементами при установке должны совпадать.

Соединение стояков следует выполнять на сварке «нахлестку» (с раздачей одного конца
трубы или соединением без резьбовой муфты).

При соединение трубопроводов к воздушногревателям (калориферам, отопительным
агрегатам) должно выполняться на фланцах, резьбе, сварке или сильфонной подводке из
гибких нержавеющих труб.

Всасывающие и выхлопные отверстия отопительных агрегатов до пуска их в
эксплуатацию должны быть закрыты.

Вентили и обратные клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы среда
поступала под клапан.

Обратные клапаны необходимо устанавливать горизонтально или строго вертикально
в зависимости от их конструкции.

Направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением движения среды.

Шлиндели кранов двойной реаулировки и реаулирующих проходных кранов следует
устанавливать вертикально при расположении отопительных приборов без ниш, а при
установке в нишах - под углом 45° вверх.

Шлиндели трехходовых кранов необходимо располагать горизонтально.

Термометры и термодатчики монтируются на трубопроводах в соответствии с
требованиями технической документации, производителя и рабочей документацией.

Запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы и
предохранительные устройства должны монтироваться в предусмотренных проектом
интегрированных источниках тепла и обеспечивающих свободный доступ к ним.

2.3 Испытания систем отопления

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем
отопления, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, а также тепловое
испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов в
соответствии с СП 73.13330.2012

Испытания должны производиться до начала отдельочных работ.

Требования по проведению испытаний трубопроводов:

- из медных труб изложены в СП 40-108-2004;
- из металлополимерных труб изложены в СП 40-102-98;
- из труб ПЭ-С изложены в СП 41-109-2005.

Испытания отопительных приборов производят в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ Контроль и оценку качества работ при монтаже систем отопления выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и
отопления зданий из медных труб»;

СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и
отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полизтилена»;

СП 40-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с

использованием металлополимерных труб»;

ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».

Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется
строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по монтажу
трубопроводов из полимерных материалов.

Входной контроль включает следующие операции:

- проверка целостности упаковки;

документации;

- проверка меркировки труб и соединительных деталей на соответствие техничес-

внешней поверхности соединительных деталей, а также

- измерение и согласование наружных и внутренних диаметров и толщины стенок

труб с требуемыми диаметрами. Измерения следует производить не менее чем по двум

взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны соответствовать
величинам, указанным в технической документации на трубы и соединительные детали.

Овальность концов труб и соединительных деталей, выходящая за пределы допускаем

отклонений, не разрешается.

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали, имеющие
технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков больше, чем

предусмотрено стандартом или техническими условиями.

При приемке в эксплуатацию систем отопления контроль качества монтажных рабочих
выполняется путем проведения наружного осмотра, инструментальной и технической

проверки. При этом контролируется следующее:

- соответствие смонтированной системы проекту;
- соответствие проекту места расположения крепежных элементов и
способов фиксации трубных изделий в них, обеспечение надежного крепления
трубопроводов;
- отсутствие изломов в соединениях; соответствие величины уклонов
горизонтальных трубопроводов проектным требованиям; отсутствие отклонения
стяжек от вертикальности, превышающего нормативные требования;
- качество поверхности, точность установки, комплектность,
- надежность крепления отопительных приборов и отсутствие в них засоров;
- герметичность трубопроводов.

Испытания должны производиться до начала отдельочных работ.

Требования по проведению испытаний трубопроводов:

- из медных труб изложены в СП 40-108-2004;
- из металлополимерных труб изложены в СП 40-102-98;
- из труб ПЭ-С изложены в СП 41-109-2005.

Испытания отопительных приборов производят в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ
Контроль и оценку качества работ при монтаже систем отопления выполняют в
соответствии с требованиями нормативных документов:

084/4-2016-0В

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата

Многоквартирный жилой дом

Год

Лист

Листов

Разраб.

Малинчика

Р

5

Подпись

Лист

Листов

Инв. № подл.

Инв. №

Монтаж

Взам. инв. №

Взам. инв. №

отопления

000

Таблица 1. Карта операционного контроля монтажа систем отопления

Технологический процесс	Контролируемые показатели	Измерительный инструмент	Вид контроля
Разметка мест прокладки трубопроводов и установка кронштейнов	Соблюдение проектных требований по расположению, соосности и вертикальности стояков трубопроволов, прочности установки кронштейнов	Складной металлический лотеск, уровень	Постоянный 100 %. Визуально. Соответствие проекту
Сборка деталей и узлов трубопроводов	Правильность и прочность защелки стыков, отсутствие перекосов	-	Постоянный 100 %. Визуально. Пробный отрыв. Постоянный 100 %. Визуально.
Крепление трубопроводов кронштейнам хомутами	Направление раструбов труб и фасонных частей (против тока воды)	Уровень, складной металлический метр	Постоянный 100 %. Визуально. Постоянный 100 %. Визуально.
Разметка мест установки отопительных приборов	Высота установки крепления отверстий (или пристrelка подкладок под кронштейны)	-	Постоянно. Визуально. Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных мастерских. Порядок выполнения монтажа определенныи проектом производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность производства работ, такими, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность производства работ, которые могут привести к опасности при выполнении последующих.
Установка запорно-регулирующей арматуры	Фиксация положения крепления прибора	-	Визуально. Постоянно. Визуально. Постоянно. 100 %
	Правильность установки и крепления прибора, глубина, диаметр отверстий	-	Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами оборудования, трубопроводов до их окончательного закрепления. Монтаж оборудования, трубопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами.
	Соединения резьбовых запорно-регулирующей арматуры	-	При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуск. Утверженному в установленном порядке.
	Заполнение системы водой	-	- В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещен отверстии и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж трубопроводов систем отопления должен производиться в соответствии с требованиями безопасности, санитарии и гигиены труда, установленными строительными нормами и правилами по безопасности труда в строительстве.

Перед допуском к работе по монтажу систем отопления руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.

К электросварочным работам допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасной работы с оформлением в специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение. К электросварочным работам на высоте не допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом, безопасность труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь

электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале.

На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей

электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукожток, состояния рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу.

Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.

Монтаж следует вести только при наличии проекта производства работ, технических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается.

Монтажные работы должны выполнятся в заготовительных мастерских. Порядок выполнения монтажа определенныи проектом производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность производства работ, которые могут привести к опасности при выполнении последующих.

Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных мастерских. Порядок выполнения этих работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается.

Выполнение этих работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается.

Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами оборудования, трубопроводов до их окончательного закрепления.

Монтаж оборудования, трубопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами.

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуск. Утверженному в установленном порядке.

- В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещен отверстии и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.).

Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.

Перед испытанием оборудования необходимо:

- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с порядком проведения работ и мерами по безопасности, с информацией о сроках испытаний;

- предупредить работавших на смежных участках о времени проведения испытаний; - провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек;

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;

- при необходимости установить аварийную сигнализацию;

- обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого оборудования;

- проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования посторонних предметов;

К электросварочным работам допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасной работы с оформлением в специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение. К электросварочным работам на высоте не допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом, безопасность труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь

электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале.

На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей

084/4-2016-0В

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата
Многоквартирный жилой дом
Лист
Листов

Разраб. Маликова
Проверил Захаров
Н.контр. Юматов
Группа
05.16
Технологическая карта на монтаж
внутреннего трубопровода систем
отопления (продолжение)

"ЦралСвязь Электромонтаж
000

- обозначить предупредительными знаками временные застушки, люки и фланцевые соединения;

- определить места и условия беэзопасного пребывания лиц, занятых испытанием;

- привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал,

способный к работе по ликвидации пожара;

- обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк;

- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.

Устранение недоделок на оборудовании, обнаруженных в процессе испытания, следует производить после его отключения и полной остановки.

Осмотр оборудования при проведении испытания разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего.

Испытание оборудования и трубыопроводов под нагрузкой следует производить после испытания его в холостую.

Начинать испытание оборудования разрешается только после своевременного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний.

В процессе проведения испытаний оборудование не допускается:

- снимать защитные ограждения;
- открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его движущимся частям;
- производить проверку и исправление электрических цепей, электрооборудования и приборов автоматики.

Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и оборудования не допускается.

Дефекты трубыопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.

При монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается приставлять к ним лестницы и стремянки, ходить по трубопроводу. Запрещается обстукивать трубы молотком или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций.

Эксплуатация строительных машин (подъемных механизмов, средство малой механизации), включая техническое обслуживание, должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и инструкциями завода-изготовителя.

Эксплуатация грузоподъемных механизмов, кроме того, должна производиться с учетом ПБ 10-382-00 «Гигиена устроства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Места выполнения электросварочных работ открытыми дугами должны быть ограждены с помощью несгораемых ширм, щитов и т.п.

Для предохранения от падающих при электросварке капель расплавленного металла и шлака под местом сварки в местах прохода людей необходимо устанавливать плотный помост, покрытый листами кровельного железа или асбестового картона.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средство малой механизации. Поднимать грузы вручную следует в исключительных случаях, соблюдая нормы, установленные действующими документами.

Руководители монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными требованиями.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ по монтажу трубопроводов не допускаются.

Рабочие и служащие, получающие средства индивидуальной защиты (рестрикторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и др.), обязательно должны быть обучены правилам пользования ими.

Все работы по монтажу трубопроводов вести в присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно СП 73.13330.2012 при строогом соблюдении требований безопасности труда

согласно:

СП 48.13330.2011 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

ГПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ»;

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастки необходимые для выполнения гидроизоляционных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены: в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия -изготовителя.


Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства работ приведен в таблице 2.

Таблица 5.

084/4-2016-0B


Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Страница	Лист	Листов
Р	7	
Многоквартирный жилой дом		
Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата		
Разраб. Маликова 05.16		
Проверил Захаров 05.16		
Н.контр. Юматов 05.16		
Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем отопления (продолжение)		
"ЦралСвязь Электромонтаж	000	



Примечания:
– Все трубопроводы системы отопления подлежат демонтажу

084/4-2016-0В




Примечания:

- места расположения стоек показаны условно. Стойки проложить по существующим отверстиям существующих стоек с сохранением проектных диаметров.
- все трубопроводы изолируются тепловой изоляцией Energoflex.

084/4-2016-0E

084/4-2016-0E



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, определяющего		Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг	Примечание
		описания	изделия						
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Отопление								
1.	<i>Кран шаровой патунный Ду 15</i>	11Б27П1			шт	84			
2.	<i>Кран шаровой патунный Ду 20</i>	11Б27П1			шт	420			
3.	<i>Сгон 15</i>				шт	84			
4.	<i>Сгон 20</i>				шт	864			
5.	<i>Труба стальная ф20х2,8</i>	ГОСТ 8969-75							
6.	<i>Труба стальная ф25х3,2</i>				м	100,0			
7.	<i>Труба стальная ф32х3,2</i>				м	44,0			
8.	<i>Труба стальная ф40х3,5</i>				м	20,0			
9.	<i>Труба стальная ф50х3,5</i>				м	78,0			
10.	<i>Труба стальная ф65х4,0</i>				м	36,0			
11.	<i>Отвод стальной ф20</i>				шт	480			
12.	<i>Отвод стальной ф50</i>	ГОСТ 17376-2001			шт	8			
13.	<i>Отвод стальной ф65</i>				шт	4			
14.	<i>Тройник стальной 20</i>				шт	16			
15.	<i>Тройник стальной 25х20</i>				шт	32			
16.	<i>Тройник стальной 32х20</i>				шт	16			
17.	<i>Тройник стальной 40</i>				шт	8			
18.	<i>Тройник стальной 50</i>				шт	4			
19.	<i>Тройник стальной 65</i>				шт	1			
20.	<i>Трубы Energoflex® Super для трубы Ду20, 2 м, δ=9мм</i>	ROLS ISOMARKET	шт	38					
21.	<i>Трубы Energoflex® Super для трубы Ду25, 2 м, δ=9мм</i>	ROLS ISOMARKET	шт	50					

084/4-2016-OB.C

*Обследование многоквартирного жилого дома
П. Тюльган, Чл. Октябрьская, д.3*

084/4-2016-OB.C

Изм.	Кол.	Лист	Док.
			<i>Подп.</i>
			<i>Дата</i>

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Разраб.	Модель	Стадия	Лист
			<i>Листов</i>
<i>Пробверил</i>	<i>Захаров</i>	<i>05.16</i>	<i>1</i>
<i>Н.Кондр</i>	<i>Юматов</i>	<i>05.16</i>	<i>2</i>

Спецификация оборудования, изделий и материалов	Р	1	000
			<i>"УралСвязьЭлектромонтаж"</i>

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1-10	Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем водоснабжения и канализации	
11	План демонтажа трубопроводов систем водоснабжения и канализации подвала.	
12	План разводки трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения по подвалу	
13	Схема систем В1, Т3	
14	Схема систем К1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
	<u><i>Сылочные документы.</i></u>	
4.904-69	<i>Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов</i>	
	<u><i>Прилагаемые документы.</i></u>	
084/4-2016-ВК .С	<i>Спецификация оборудования, изделий и мат-ов</i>	

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм промышленной безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также содержат меры по предупреждению постороннего вмешательства в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта

						084/4-2016-ВК			
						<i>Обследование многоквартирного жилого дома п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3</i>			
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Малинчика			05.16	<i>Многоквартирный жилой дом</i>		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Захаров			05.16	<i>Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем водоснабжения и канализации (начало)</i>		P	1	14
Н.контр.	Юматов			05.16			000 "УралСвязьЭлектромонтаж		

- присоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе или сварке с поддерживанием при электроприхватке.

2.6.3 Монтаж водомерных узлов, схема которого представлена на рисунке 1:

- разметка мест установки водометрического узла и креплений;
- установка креплений (опор или кронштейнов);
- строповка (при использовании агрегатов подъемных механизмов) водометрического узла;
- подъем и установка водометрического узла на опоры;
- выверка и крепление водометрического узла к опорам хомутами;
- расстроповка (при использовании агрегатов подъемных механизмов);
- присоединение водометрического узла к магистральному трубопроводу и вводу на сварке с поддерживанием при электроприхватке.

2.6.4 Установка водоразборной арматуры:

- установка водоразборной арматуры для смесителей и кранов водоразборных, туалетных, писсуарных обычных, поливочных, пожарных с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений;

- установка стационарной душевой трубы или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой для смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников;

- установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой для настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;

- установка конического штуцера (для поливочного крана);

- установка полуза jaki (для подсоединения пожарного рукава).

2.6.5 Установка арматуры к смывному бачку:

- установка шарового крана в боковое отверстие смывного бачка и закрепление его контргайкой;

- установка в седло выпуска аруши с тягой;

2.6.6 Установка полуавтоматического смывного крана:

- отсоединение узлового вентиля от корпуса смывного крана;

- подсоединение узлового вентиля к трубопроводу холодной воды с уплотнением резьбового соединения;

- соединение спускной трубы смывного крана со спускной трубой прибора с уплотнением соединения;

- подсоединение узлового вентиля к корпусу смывного крана накидной гайкой с прокладкой;

2.6.7 Сборка пожарных рукавов:

уплотнением резьбовых соединений;

- сматывание рукава в колцо и укладка в пожарный шкаф.

2.6.8 Испытание систем водоснабжения из стальных труб гидростатическим (или манометрическим) методом выполняется в следующей последовательности:

- наружный осмотр трубопроводов системы;

- установка залупшек на подводках к санприборам;

этажа (при гидростатическом методе);

- присоединение гидропресса к действующему водопроводу или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,15 МПа);

- осмотр трубопроводов (или обнаружение дефектов монтажа на спух) с отметкой

мелом дефектных мест;

- спуск воды из трубопроводов (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов. При отсутствии дефектов (при гидростатическом методе) воду из трубопроводов можно не выпускать;

- вторичное наполнение системы в целом пробным давлением 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,1 МПа) и осмотр системы (или

измыливание эмульсией монтажных стыков и соединений) с отметкой мелом дефектных мест;

- снижение давления (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов;

- сдача системы. Выдержаны шими испытания считаются системы, если в течение 10 минут находятся под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (или в течение 5 минут при манометрическом методе испытаний - не более 0,01 МПа (0,1 кас/см²));

- спуск воды из системы (или сброс давления до атмосферного);

- снятие защупек;

- снятие вентилей для выпуска воздуха (при гидростатическом методе);

- отсоединение гидропресса от действующего водопровода или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) от испытуемой системы и снятие манометра.

2.6.9 Испытание систем холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом:

- последовательность рабочих операций аналоична последовательности при испытании систем водоснабжения из стальных труб;

- величину избыточного давления в наибольшей пониженной точке напорного пластиинового трубопровода следует принимать равной для труб: тяжелого типа (T) - 1,5 МПа (15 кас/см²); среднего типа (C) - 0,9 МПа (9 кас/см²); среднелегкого типа ($СЛ$) - 0,6 МПа (6 кас/см²); легкого типа (L) - 0,38 МПа (3,8 кас/см²);

- испытание следует производить после заполнения трубопроводов водой и проверки отсутствия в них воздуха выдержанной под пробным избыточным давлением не менее 30 минут и внешним осмотром. Для трубопроводов из ПНД и ПВД давление в период испытания и осмотра следует поддерживать на заданном уровне с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кас/см²). Трубопроводы считаются выдержаными испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

2.7 Разметка мест прокладки трубопроводов производится с нанесением на стены мест пересечения трубопроводов.

2.8 Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с рекомендуемым приложением 5 СНиП 3.05.01-85, если другие размеры не предусмотрены проектом, и представлены в таблице 1.

084/4-2016-BK

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Графия	Лист	Листов
Разраб.	Малинчика	05.16				Многоквартирный жилой дом	Р	Э
Проверил	Захаров	05.16				Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем водоснабжения и канализации	000	
Инв. N подл.	Юматов	05.16						

Подпись и дата	Взам. инв. N

Таблица 1 – Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и переогородках

Назначение трубопровода	Размер, мм			
	отверстия	борозды		
		ширина	глубина	
1	2	3	4	
Оголение				
Стойк однотрубной системы				
Два стояка двухтрубной системы				
Подводка к приборам и сплетки				
Главный стояк				
Магистраль				
Водопровод и канализация				
Водопроводный стояк:				
один				
два				
Один водопроводных стояк и один канализационный канализационный стояк диаметром, мм:				
50				
100, 150				
Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм:				
50				
100, 150				
Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм:				
50	450×150	350	130	
100; 150	500×200	480	250	
Подводка водопроводная:				
одна	100×100	60	60	
две	100×200	-	-	
Магистраль водопроводная	200×200	-	-	
Водоны выноски наружных сетей				
Теплообменник, не менее	600×400	-	-	
Водопровод, не менее	400×400	-	-	
При мечание - Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стени, к которой крепится трубопровод), второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту.				

2.9 Установка задвижек, пробковых проходных кранов или вентилей шинделем (штоком) вниз и к стене не допускается. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах, не должна находиться в толще стены или других строительных конструкциях.

2.10 Разборные соединения на трубопроводах (сгоны, соединительные заики) следует предусматривать в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Расстояние от магистрали до установленного на стояке или ответвлении крана (крана) должно быть не более 120 мм.

2.11 Трубы систем горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения. При параллельной горизонтальной прокладке трубопроводов горячей и холодной воды горячая труба располагается над холодной.

2.12 Неизолированные трубопроводы внутреннего водоснабжения не должны прымывать к поверхности строительных конструкций. Трубопроводы при диаметре успенного прохода до 32 мм включительно при открытои

прокладке монтируются на расстоянии от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов на расстоянии от 35 до 55 мм, при диаметрах 40 – 50 мм – от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм – принимается по рабочей документации.

2.13 Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.

2.14 Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках устанавливается в соответствии с размерами, указанными в таблице 2, если нет других указаний в рабочей документации.

Таблица 2 – Наибольшие расстояния между средствами крепления трубопроводов

Диаметр условного прохода трубы, мм	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов		Примечание
	нейзелированных	изолированных	
15	2,5	1,5	
20	3,0	2,0	
25	3,5	2,0	
32	4,0	2,5	
40	4,5	3,0	
50	5,0	3,0	
70; 80	6,0	4,0	
100	6,0	4,5	
125	7,0	5,0	
150	8,0	6,0	

2.15 Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние по горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать:

– водоразборных кранов и смесителей от борта раковин – на 250, а от бортах моек – на 200;

– туалетных кранов и смесителей от бортах умывальников – на 200.

Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:

– водоразборных кранов в ванях, смывных кранов унитазов, смесителей

инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн – 800;

– смесителей для вануаров с косым выпуском – 800, с прямым выпуском – 1000;

– смесителей и моек кленок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников – 1100;

– кранов для мытья полов в туалетных комнатах общесетевых зданий – 600;

– смесителей для душа – 1200.

Душевые сетки устанавливаются на высоте 2100 – 2500 мм от низа сетки до уровня чистого пола.

084/4-2016-ВК

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Лист	Док.	Подп.	Дата	Год	Лист	Листов
Изм.						
Изм. Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	P 4
Разраб.	Маликова			05.16	Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем водоснабжения и канализации	000
Проверил	Захаров			05.16	"ЧулГВязьЭлектромонтаж	И.контр.
					(продолжение)	

Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.

2.16 Для уплотнения резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 °К (105 °С) следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или линяную прядь, пропитанную синтетическим суроком или беллами, замешанными на олифе, а при температуре выше указанной – ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с линяной прядью, пропитанной арафитом, замешанным на олифе.

Для уплотнения фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды до 403 °К (130 °С) следует применять прокладки из термостойкой резины, а при температуре выше указанной – паронит толщиной 2 – 3 мм или фторопласт – 4.

2.17 При выполнении фланцевых соединений головки болтов следует располагать с одной стороны соединения. На вертикальных участках трубопроводов гайки следует располагать снизу. Концы болтов не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы. Прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий. Установка между фланцами нескольких или склоненных прокладок не допускается.

2.18 Сварку стальных труб производить указанным в рабочей документации способом.

Типы сварных соединений стальных труб определены, форма и конструктивные

размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозашитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70* диаметром 0,8 – 1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рулевым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86*.

Соединение стальных труб (нецинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой «нахлестку» (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заостренных предприятиях.

При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызга и капель расплавленного металла.

Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнить, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.

Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемым отклонением +1 мм.

2.19 Монтаж внутренних систем водоснабжения в сложных, уникальных и экспериментальных зданиях выполнять в соответствии с особенностями рабочей документации и требованиями СНиП 3.05.01-85.

2.20 Монтаж внутренних систем водоснабжения производить при соблюдении правил производства и приемки работ согласно:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 При производстве работ по монтажу внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий необходимо вести строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, соблюдения технологии изготавливаемыми работниками.

3.2 Контроль качества работ по монтажу внутренних систем водоснабжения выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

3.3 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций и приемочный контроль работ по монтажу внутренних систем водоснабжения.

3.4 При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле перед началом монтажа производится контроль качества применяемых материалов, трубной заготовки, водоразборной арматуры, измерительных инструментов, при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

3.5 Допуски на изготавленные узлы и детали трубопроводов из стальных труб не должны превышать величин, указанных в таблице 3.

Таблица 3 – Допуски на изготавление узлов и деталей трубопроводов (СНиП 3.05.01-85)

Содержание допуска	Величина допуска (отклонения)
Отклонение: от несплюснутого радиуса торцов отрезанных труб длины заготовки детали	Не более 2° ±2 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр
Размеры заусенцев в отверстиях и на торцах отрезанных труб	Не более 0,5 мм
Овальность труб в зонегиба	Не более 10 %
Число ниток с неполной или сорванной резьбой	Не более 10 %
Отклонение длины резьбы: короткой длинной	-10 % +5 мм

3.6 Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».

3.7 При операционном контроле проверяют все операции по монтажу внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

3.8 Трубопроводы должны быть прочно закреплены на строительных конструкциях зданий или плотно лежать на опорах. Сварныестыки трубопроводов не должны находиться на опорах.

3.9 В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.

3.10 В жилых домах и общественных зданиях расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных стояков и горизонтальных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения при их открытии прокладке должно составлять при диаметре труб до 32 мм – 35 мм и при диаметре труб от 40 до 50 мм – 50 мм с допускаемым отклонением +5 мм.

084/4-2016-ВК

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Маликова	05.16	Проверил	Захаров	05.16	Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем водоснабжения и канализации	P	5	

(продолжение)

«ЧиралСвязь Электромонтаж

3.11 Вертикальность стояков трубопроводов устанавливается уровнем и отвесом. Отклонение от вертикали при открытии прокладке допускается не более 2 мм на 1 м длины трубы.

3.12 Уклоны трубопроводов должны быть направлены в сторону водоспускных устройств. Трубы проводы водоснабжения разводящие и подводки к приборам прокладываются с уклоном 0,002 – 0,005 для возможности спуска из них воды. В низших точках сети устраиваются спускные устройства.

3.13 Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в таблице 4.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При прокладке водопровода и монтаже сантехнического оборудования могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны;

4.2 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ по монтажу внутренних систем водоснабжения должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте;

- методы и средства доставки и монтажа трубопроводов, сантехнических изделий и оборудования;

- меры безопасности при выполнении работ в бороздах, нишах, ящиках;

- особые меры безопасности при транспортировании и обезжиривании трубопроводов.

4.3 К выполнению работ по монтажу внутренних систем водоснабжения допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасности методом и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

4.4 Перед началом работы с монтажниками внутренних сантехсистем и оборудованием проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».

Вновь принимаемые на работу должны пройти выездные инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».

4.5 К работе с монтажным пистолетом допускаются лица, обученные правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удостоверение, не моложе 18 лет с образованием не ниже 8 классов и квалификацией не ниже III разряда, проработавшие на монтажных работах не менее двух лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению вышеуказанных работ.

При работе с монтажным пистолетом выполняются требования ВСН 4-10-80 по наряду-допуску.

4.6 К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда.

4.7 Рабочие, работающие при повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация».

4.8 Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 – 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околоводной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полиэтилена, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

4.9 Переносные электроинструменты, электромеханизмы, сварильники должны иметь напряжение не выше 42 В.

4.10 Рабочая зона монтажника в внутренних сантехсистем и оборудований должна быть освещена в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Нормы освещения строительных помещений Освещенность рабочих мест должна удовлетворять нормам. Проект временного освещения должен быть разработан специализированной организацией по заказу подрядчика.

4.11 При работе следует соблюдать требования ГПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

4.12 Заработка и подгонка труб на подмостях, предназначенных для монтажа оборудования, запрещается.

4.13 Работы по обезжириванию трубопроводов должны выполняться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. В этих помещениях запрещается пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование. Электроустановки в таких помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении.

При выполнении работ по обезжириванию на открытом воздухе работники должны находиться с наружной стороны.

4.14 Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, должны быть обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками, а место проведения обезжиривания необходимо оградить и обозначить знаками безопасности.

4.15 Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться согласно требованиям правил Госгортехнадзора России под непосредственным руководством специалиста выделенного лица из числа специалистов монтажной организации по заранее разработанной методике с соблюдением требований безопасности и охраны труда.

4.16 Осмотр стальных и пластмассовых трубопроводов разрешается производить только после снижения давления до 0,3 МПа, а устранение дефектов производить после снижения давления в трубопроводах до атмосферного.

4.17 При монтаже внутренних систем водоснабжения необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, согласно:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

084/4-2016-BK

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Многоквартирный жилой дом

Годность

Лист

Листов

Разраб. Маликова

Р

6

Проверил Захаров

05.16

Технологическая карта на монтаж

000

внутреннего трубопровода систем

подключения и канализации

(продолжение)

«ЧулГВязьЭлектромонтаж

Написание процессов,	Продолжительность контроля	Инструменты и способы контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
Подлежащих контролю					
1	2	3	4	5	6
Разметка мест прокладки трубопроволов и установка креплений	Соблюдение проектных узлов, соосности трубопроволов, вертикальности стояков	Складной металлический метр, отвес, уровень	После установки креплений	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - выборочный контроль.	Проект
Сборка ленталей и узлов трубопроволов	Правильность установки кронштейнов перекосов	Визуальный	То же	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - выборочный контроль.	Внешний осмотр, пробный отрыв
Прокладка трубопроволов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке. Крепление узлов и трубопроволов к кронштейнам	Правильность и прочность мест соединений (сварки) стыков, отсутствие перекосов. Положение подвала в местах подкючения водоразборной арматуры	Визуальный и измерительный (складной металлический магнит, отвес, уровень)	В процессе выполнения сборки	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - выборочный контроль.	Внешний осмотр
Установка запорно-регуляторной арматуры волорасборной арматуры	Вертикальность стояков (отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м)	Измерительный (отвес)	В процессе и после прокладки	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (прораб) - выборочный контроль.	Проект и СНиП 3.05.01-85 п. 3.2
Испытание гидростатическое изоляции трубопроводов и начала отдельочных работ	Правильность установки и уплотнения резьбовых соединений	Измерительный (штангенциркуль, стопонометр) и Измерительный (складной металлический магнит)	То же	Измерительный (штангенциркуль, стопонометр) и Измерительный (складной металлический магнит)	Проект и СНиП 3.05.01-85 п. 3.3
Создание пробного давления (1,5 избыточного рабочего) и измерение величины падения давления (не более 0,5 кгс/см ² в течение 10 мин)	Заполнение системы водой	Визуальный (по изливу воды из самой дальней и высокой полвогодки)	После закрепления	Измерительный (манометр, часы)	Проект и СНиП 3.05.01-85 п. 3.4, 3.5
Испытание манометрическое	Составление пробного давления (наличие арматуры во время испытаний (наличие кранов или заслонок воды))	Визуальный	В процессе и после сварки.	Измерительный (манометр, часы)	Проект и СНиП 2.04.01-85* п. 10 - 17
Утечки воздуха из системы	Опорожнение системы после испытания (по отсутствию воды в нижней точке системы)	Визуальный	Перед установкой	Визуальный	Проект и СНиП 2.04.01-85* п. 10 - 17
Создание и поддержание пробного избыточного давления (1,5 кгс/см ²)	Создание пробного давления (1,5 избыточного давления (1,5 кгс/см ²))	Во время испытаний	Работчик, бригадир, мастер, прораб - СНиП 3.05.01-85, п. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)	Работчик, бригадир, мастер, прораб - СНиП 3.05.01-85, п. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)	СНиП 3.05.01-85, п. 3.05.01-85, п. 3.29, п. 2.6
Снижение величины давления, устранение выявленных дефектов	Измерительный (манометр), визуальный	Во время испытания	Мастер, прораб	Мастер, прораб	СНиП 3.05.01-85. П. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)
Повторное создание пробного избыточного давления (1 кгс/см ²) и измерение величины падения давления (не более 0,1 кгс/см ² в течение 5 мин.)	Измерительный (манометр, часы)	После испытания	Мастер, прораб	Мастер, прораб	СНиП 3.05.01-85. П. 4.5. Акт манометрического испытания на герметичность (по форме приложения 3)
Качество воды в соответствии с требованиями норм и стандартов	Лабораторный анализ	Во время промывки системы	Работчик, бригадир, мастер, прораб - СНиП 3.05.01-85, п. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)	Работчик, бригадир, мастер, прораб - СНиП 3.05.01-85, п. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)	Акты на качество воды

084/4-2016-BK

Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3

Изм. Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Страница	Лист	Листов
Разраб.	Маликова	05.16			Многоквартирный жилой дом	Р	8
Проверил	Захаров	05.16			Технологическая карта на монтаж внутреннего трубопровода систем водоснабжения и канализации		000
Н.контр.	Юматов	05.16					

Таблица 7 - Калькуляция затрат труда

Обоснование (ГНиР)	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени		Затраты труда	
				рабочих, чел.-ч	мастиниста, маш-ч (работа машин, маш-ч)	рабочих, чел.-ч	мастиниста, маш-ч (работа машин, маш-ч)
1				3	4	5	6
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стойки и подводки), диаметром 25 мм	табл. 2 № 1а	М	100	0,16	-	16,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стойки и подводки), диаметром 40 мм	табл. 2 № 2а	М	100	0,19	-	19,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стойки и подводки), диаметром 50 мм	табл. 2 № 3а	М	100	0,23	-	23,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стойки и подводки), диаметром 70 мм	табл. 2 № 4а	М	100	0,28	-	28,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистрали), диаметром 25 мм	табл. 2 № 9а	М	100	0,14	-	14,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистрали), диаметром 40 мм	табл. 2 № 10а	М	100	0,16	-	16,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистрали), диаметром 50 мм	табл. 2 № 11а	М	100	0,19	-	19,00
E9-1-2	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистрали), диаметром 70 мм	табл. 2 № 12а	М	100	0,23	-	23,00
E9-1-8	Испытание: рабочая проверка системы в пелом	табл. 1 № 9	100 м	8,0	2,50	-	20,00
E9-1-8	Окончательная проверка при сдаче системы	табл. 1 № 10	100 м	8,0	1,80	-	14,40
E9-1-8	Установка смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников	табл. № 7	1 компл.	100	0,54	-	54,00
E9-1-18	Установка смесителей настольных для моек	табл. № 10	1 компл.	100	0,5	-	50,00
E9-1-18	Арматура к смывному бачку	табл. № 15	1 компл.	100	0,43	-	43,00
E9-1-9	Установка полотенесушителей однолетучих диаметром 32 мм	табл. 2 № а	1 компл.	100	0,28	-	27,00
	Итого						394,40


084/4-2016-BK

*Обследование многоквартирного жилого дома
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3*

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом	Страница	Лист	Листов
Разраб.		Маликова			05.16		P	10	


Проверил **Захаров**
Н.контр. **Юматов**

Технологическая карта на монтаж
внутреннего трубопровода систем
водоснабжения и канализации (окончание)
"Чулгызы ЭлектроМонтаж
000





Примечания:
– Все трубопроводы системы отопления подлежат демонтажу

084/4-2016-ВК				
Обследование многоквартирного жилого дома п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3				
ИЗМ.	Кол.	Лист	Док.	Подп.
Разраб.	Малионка	05.16	Многоквартирный жилой дом	Стадия Р 11 Листов 000
Пробверил	Захаров	05.16		
Н.Контр.	Юматов	05.16		



ПРИМЕЧАНИЯ:
— места расположения стояков пока зори, необходимо проложить по
существующим отверстиям существующих стояков с сохранением проектных
датировок.
— все трубопроводы изолируются теплоизоляцией Energoftex.

084/4-2015-BK			
Обследование инженерного жилого дома п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3			
Нр. Кол.	Лист	Док.	Дата
Из-Кол.	Лист	Док.	Дата
Разработка	Моделировка	05.16	Многоквартирный жилой дом
Проектирование	Захаров	05.16	План разводки пожаротушебной системы... Чертежи Электроинженер
Исполнение	Шипатов	05.16	План разводки пожаротушебной системы... Чертежи Электроинженер



Позиция	Наименование и техническая характеристика		Код оборудования, изделения, материала	Завод изготавль	Единица измерения	Количе-ство	Масса, кг	Примечание
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Водоснабжение								
1. Труба PPRC 40PN20			ГОСТ 40-101-96					
2. Труба PPRC 32PN20			ГОСТ 40-101-96					
3. Труба оцинкованная ЦФ90x4,0			ГОСТ 3262-75*					
4. Вентиль полипропиленовый D32			ГОСТ 40-101-96	SVE032	шт	36		
5. Вентиль полипропиленовый D20			ГОСТ 40-101-96	BV40808	шт	180		
6. Клапан запорный стальной Ду 80, Ру-16 атм .			ГОСТ 40-101-96	15с65НЖ	шт	2		
7. Фильтр магнитный фланцевый Ду 80, Ру-16 атм.			ГОСТ 40-101-96	ФМФ-80	шт	2		
8. Трубы EnergoFlex® Super для трубы Ду80, 2 м, δ=9мм			ГОСТ 40-101-96	ROLIS ISOMARKET	шт	8		
9. Угольник 90 ° D40			ГОСТ 40-101-96		шт	74		
10. Троиник переходной D40 x D32			ГОСТ 40-101-96	000 «ГЕРЦ	шт	32		
11. Клапан балансировочный 4017 М с измерительной диафрагмой, наклонный шпиндель, DN20			ГОСТ 40-101-96	Инженерные системы»	шт	36		
Канализация								
1. Труба ПЭ80 SDR21-110x5.3, "техническая" (на выпуске)			ГОСТ 18599-2001					
2. Труба ТК 100-ПНД			ГОСТ 22689.2-89					
3. Ревизия Р110К - ПНД			ГОСТ 22689.2-89					
4. Заглушка Э 110-ПНД			ГОСТ 22689.2-89					
5. Тройник Т 45° 110К-110К-110К - ПНД			ГОСТ 22689.2-89					
6. Отвод О 110Кх110К - ПНД			ГОСТ 22689.2-89					
7. Отвод 45° 110Кх110К - ПНД			ГОСТ 22689.2-89					
8. Вакуумный клапан для канализации ф100			ГОСТ 22689.2-89					
084/4-2016-BK.С								
Обследование многоквартирного жилого дома п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.3								
Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата								
Разраб. Малиночка 05.16								
Проверил Захаров 05.16								
Н.контр. Юматов 05.16								
Спецификация оборудования, изделений и материалов,					"Чулгүзээ Электромонтаж" 000			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Позиция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,
отраслевого листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Единица
измере-
ния

Количе-
ство

Масса, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Демонтаж

- 1. Труба ф32
- 2. Труба ф89
- 3. Труба канализационная ф100

м 135,0
м 16,0
м 438,0

Изм.	Кол.цдисп	Ндок	Подпись	Дата
------	-----------	------	---------	------

084/4-2016-БК.С

Лист

2